

Oggetto : videoispezione canna fumaria



Tubazione centrale termica e sotto androne lunga circa mt. 4 diametro 20 cm.



Il primo tratto partendo dal tetto per circa mt. 6.60 e in cotto e misura 20 x 40

A circa mt. 9.10 la tubazione in cotto diventa in muratura per circa 2.50



Riprende in cotto per circa 9.50 e a circa 20.50 dal comignolo

Il resto della tubazione fino a mt. 22.60 è in eterni con tratti mancanti misura cm 30 x 20



La tubazione ispezionata è lunga tra il tratto verticale e orizzontale circa mt. 26.60, presenta vari tratti mancanti e buchi cambiando dimensione variando tra il 20 x 30 al 20 x 40

